

ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

Toothfairy Live AS

Postboks 430
1302 Sandvika

Deres ref.:
Susanne Haugland
Karl Otto Døviken Ekle

Vår ref.:
SMOEN1
16/394-6

Dato:
12.09.2016

Svar på tilbakemelding med dokumentasjon på utbedringer i forhold til stengningsvedtak – Musikkflekken – Brambanis vei 2

Det vises til vedtak datert 07.09.2016 om umiddelbar bruksnektelse av Musikkflekken lokaler til arrangementer, Brambanis vei 2.

Bakgrunnen for vedtak om umiddelbar bruksnektelse:

Det ble gitt bruksnektelse av Musikkflekken til arrangementer på bakgrunn av utkobling av alle detektorer i nabolokalene (Skiltverkstedet) som en følge av ombygning. Det var ikke iverksatt kompensierende tiltak for utkoblingene, samt at lokalet manglet all form for oppsyn. En brann i lokalet ville kunne utvikle seg lenge før den ville bli oppdaget. I tillegg skulle Musikkflekken ha konsertarrangement med et stort antall personer.

Samlet sett ble forholdene vurdert å innebære en uakseptabel personrisiko med overhengende fare for tap av liv og verdier ved brann.

Bruksnektelsen ble gitt fra og med 07.09.2016 og for alle arrangementer på Musikkflekken inntil forholdene som utgjorde overhengende fare ikke lenger var til stede, og dette kunne dokumenteres for brannvesenet.

Omgjøring av vedtaket:

Musikkflekken kan tas i bruk for arrangementer fra og med 07.09.2016 da forholdene som utgjorde en overhengende fare kunne dokumenteres, ved Autronica Fire og Security AS, og ikke lenger være til stede.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at Autronica Fire og Security AS den 07.09.2016 sørget for at alle detektorer i Skiltverkstedet ble innkoblet og satt i drift, samt at det ble montert tilstrekkelig antall detektorer i henhold til NS 3960. Detektorene fungerer normalt i forhold til brannalarmanlegget selv om brannsentralen viser utkoblinger. Utkoblingene skal programmeres bort senere etter avtale med eiers representant (Ruben Kolstad). Tiltaket ble gjort kjent for eier og bruker av bygget.

Det presiseres at omgjøring av vedtaket om umiddelbar bruksnektelse ikke er ensbetydende med at brannsikkerheten i objektet er i henhold til krav gitt i gjeldene regelverk, herunder også plan- og bygningslovverket.

Dette vedtaket kan påklages etter brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 uker fra mottakelsen av dette brevet.

Eventuell klage kan rettes til representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS og sendes brannsjefen. En klage gir ikke oppsettende virkning på vedtaket.

For øvrig vises det til forvaltningsloven §§ 28-32 om klage, samt § 36 om dekning av saksomkostninger.

Med vennlig hilsen
ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

Synøve Xantippe Moen
rådgiver

Terje Albinson
avdelingsleder

*Kopi: Asker og Bærum brannvesen IKS v/styret
Bærum kommune, Eiendom v/Bjørn Oscar Njerve*

Vedlegg: Orientering om klageadgang

Dokumentet er elektronisk godkjent