

SAK TIL ABBV'S STYREMØTE

Behandles av	Saksbehandler	Møtedato	Saksnummer
Styret	Sverre Junker	08.02.2007	09/2007

**GEBYR FOR UNØDIGE BRANNALARMUTRYKNINGER,
INNBRUDDSSALARMER TIL BEDRIFTSKUNDER OG HEISALARMER****VIKTIGE PUNKTER****GEBYR FOR UNØDIGE BRANNALARMUTRYKNINGER**

Brannstyret fattet den 7. august 2000 vedtak om at det skal ilegges gebyr på kroner 4.000,- (firetusen) for hver unødig brannutrykning. Gebyret har ikke blitt endret siden august 2000 og brannsjefen mener det er nødvendig å øke gebyret til kroner 4.800,- (firetusenåttehundrede). Brannsjefen finner det nødvendig å kunne ilegge gebyr for unødige brannalarmutrykninger i følgende tilfeller:

- Unødig brannalarmutrykning meldt fra privat alarmselskap
- Bruk av røykmaskin i rom med brann- eller røykdetektorer
- Kjemi- og fysikkforsøk i rom med brannetektorer, som vil kunne aktiviseres ved røyk og/eller varme
- Innslag av håndmelder for alarmering av brann
- Arbeider på alarmanlegget der brannvesenet ikke er varslet på forhånd eller hvor det pågår arbeid og alarmanlegget ikke er koblet ut
- Bygningsmessige arbeider (boring, sliping, lodding, sveising, bruk av skjærebrenner og lignende) i områder overvåket av alarmgivere, hvor brannvesenet ikke er varslet og sløyfer/detektorer i gjeldende område ikke er koblet ut
- Bygningsmessig renhold, rengjøring av alarmdetektorer og lignende i områder overvåket av alarmgivere, hvor brannvesenet ikke er varslet og sløyfer/detektorer i gjeldende område ikke er koblet ut
- 3 eller flere brannutrykninger av samme årsak eller teknisk feil som ikke blir rettet
- 3 eller flere brannutrykninger som skyldes feil/manglende rutiner hos ansatte eller andre som befinner seg i lokalene
- 3 eller flere utrykninger som skyldes manglende vedlikehold
- Andre tilfeller enn nevnt ovenfor, som klassifiseres som unødig brannalarmutrykning

GEBYR FOR INNBRUDDSSALARMUTRYKNINGER TIL VIRKSOMHETER

Brannstyret har tidligere fattet vedtak om å innføre gebyr ved innbruddsalarmutrykninger til bedrifter. Gebyret ble satt til kroner 1.000,- (ett tusen) eks. mva. Gebyret synes ikke å ha hatt tilstrekkelig preventiv effekt i forhold til å redusere antall unødige

innbruddsalarmutrykninger. Brannsjefen mener gebyret er for lavt, og at det bør økes til kroner 2.000,- (totusen) eks. mva.


GEBYR FOR UTRYKNING TIL HEISALARMER

Utrykninger til heisalarmer har blitt utført uten gebyr. Brannsjefen synes det er rimelig at det innføres gebyr for utrykning til heisalarmer. Brannsjefen mener gebyret bør være likt gebyret for innbruddsalarmutrykninger til virksomheter, dvs. kroner 2.000,- (totusen) eks. mva.

Brannsjefen innbyr styret til å fatte slikt vedtak:

Styret godkjenner brannsjefens forslag til:

- økning av gebyret for unødige brannalarmutrykninger fra kroner 4000,- til 4800,- kroner, samt at brannsjefen gis fullmakt til å øke gebyret hvert år i forhold til konsumprisindeksen*
- heving av gebyret for innbruddsalarmutrykninger til bedriftskunder fra 1000,- kroner eks. mva til 2000,- kroner eks. mva, samt at brannsjefen gis fullmakt til å øke gebyret hvert år i forhold til konsumprisindeksen.*
- innføring av gebyr ved utrykning til heisalarmer med kroner 2000,- kroner eks. mva, samt at brannsjefen gis fullmakt til å øke gebyret hvert år i forhold til konsumprisindeksen.*



Anne Hjort
brannsjef

- 9 bedrifter eid av Bærum kommune (118 utrykninger)
- 1 bedrifter eid av Asker kommune (8 utrykninger)
- 14 øvrige bedrifter (147 utrykninger)

b. Hovedårsakene for unødig utrykning ved brannalarm

- Matlaging.
- Brukerfeil av ansatte/vaskepersonalet/håndverkere ofte pga dårlig opplæring eller dårlige rutiner.
- Teknisk feil på alarmanlegget eller at detektorer står feil plassert mht matlaging og matos
- Ukjent årsak.

c. Unødig utrykning ved innbrudd/heisalarm

Av 995 bedriftskunder er det 363 som har innbrudds-/ heisalarm. 21 av disse har til sammen 228 unødige utrykninger (62,8%). De er:

- 18 bedrifter eid av Bærum kommune (201 utrykninger)
- 1 bedrifter eid av Asker kommune (6 utrykninger)
- 2 øvrige bedrifter (21 utrykninger)

d. Hovedårsakene for unødig utrykning ved innbrudd/heisalarm

- Brukerfeil av ansatte/vaskepersonalet/håndverkere ofte pga dårlig opplæring eller dårlige rutiner.
- Åpne vinduer eller dører. Dårlige rutiner på bygget.
- Teknisk feil på alarmanlegget.
- Ukjent årsak.

Etter 2007 har ikke ABBV tilbudt nye bedriftskunder med innbruddsalarm.

5. Boligsameie- og boligkunder - antall og årsak til unødige utrykninger

ABBV har til sammen 2620 bolig- og boligsameiekunder (6599 boenheter). 2017 rykket ABBV ut på 954 unødige utrykninger til disse. Oversikten under viser antall unødige utrykninger ved brann- og innbrudd/heisalarm til bolig- og boligsameiekunder.

	Antall unødig utrykning, brann	Antall unødig utrykning, innbrudd og heis
Boligkunder	188	589
Boligsameier (4069 boenheter)	163	14
Sum	351	603

a. Hovedårsakene for unødig utrykning ved brannalarm

- Matlaging.
- Brukerfeil av ansatte/vaskepersonalet/håndverkere ofte pga dårlig opplæring eller dårlige rutiner.
- Teknisk feil på alarmanlegget.